

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - RAZLIČITA CIJEVNA ARMATURA			
Rbr	Naziv	Tehnički opis stavke troškovnika	Napomena
1	KOLJENO POCINČANO MŽ 1/2"	<p>Pocinčani fitinzi: kao Berg Montana Fittings ili jednakovrijedni Ponuđena roba mora biti u skladu s normom HRN EN 10242:2008, te mora imati potvrdu (izvješće) ovlaštene institucije o zdravstvenoj ispravnosti, kojom se potvrđuje da je nuđena roba u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11).</p>	<p>stavke troškovnika 1. - 64. Ponuditelji su dužni priložiti: 1. izvješće o zdravstvenoj ispravnosti robe 2. tehničke specifikacije/katalog robe koju nude</p>
2	KOLJENO POCINČANO 1/2"		
3	KOLJENO POCINČANO MŽ 3/4"		
4	KOLJENO POCINČANO 3/4"		
5	KOLJENO POCINČANO MŽ 1"		
6	KOLJENO POCINČANO 5/4"		
7	KOLJENO POCINČANO 2"		
8	SPOJNICA POCINČANA 1/2" (KOLČAK)		
9	SPOJNICA POCINČANA 3/4" (KOLČAK)		
10	T-KOMAD POCINČANI 3/4"		
11	T-KOMAD POCINČANI 1"		
12	T-KOMAD POCINČANI 2"		
13	PRODULJENJE 1/2" x 15mm		
14	PRODULJENJE 3/4" x 15mm		
15	REDUKCIJA POCINČANA 1" - 1/2"		
16	REDUKCIJA POCINČANA 1" - 3/4"		
17	REDUKCIJA POCINČANA 2" - 5/4"		

18	REDUKCIJA POCINČANA 2" - 6/4"	
19	REDUKCIJA POCINČANA 3/4" - 1/2"	
20	REDUKCIJA POCINČANA 5/4" - 1"	
21	REDUKCIJA POCINČANA 5/4" - 3/4"	
22	REDUKCIJA POCINČANA 6/4" - 1"	
23	NIPL DN 1/2" (min.težine 0,074 kg)	
24	NIPL 3/4" (min.težine 0,108 kg)	
25	NIPL 2" (min.težine 0,464 kg)	
26	ČEP DN 3/4" (min.težine 0,090 kg)	
27	ČEP DN 1" (min.težine 0,139 kg)	
28	ČEP DN 5/4" (min.težine 0,216 kg)	
29	ČEP DN 2" (min.težine 0,390 kg)	
30	MANOMETAR 0-10 BARA	
31	MATICA ZA VODOMJER 1/2"	Vijci i matice: Pocinčani, vijci sukladno DIN 931, matice sukladno 934. Dostaviti primjerak tvorničkog atesta.
32	MATICA ZA VODOMJER 3/4"	
33	GUMENA BRTVA ZA VODOMJER 1/2"	Brtve od gume: Ponuđena roba mora imati potvrdu (izvješće) ovlaštene institucije o zdravstvenoj ispravnosti, kojom se potvrđuje da je nuđena roba u skladu s Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11).
34	GUMENA BRTVA ZA VODOMJER 3/4"	
35	PLOMBIRANA OBUJMICA ZA VODOMJER 1/2"	

36	PLOMBIRANA OBUJMICA ZA VODOMJER 3/4"	
37	PRIJELAZ 25-3/4"	Mesingane spojnice: kao ltap ili jednakovrijedne SPOJNICE za POLIETILENSKE CIJEVI VISOKE I NISKE GUSTOĆE, s maksimalnim tlakom 25 bara. Tijelo, navoj i prirubnica spojnice od mesinga CW 617N. Brtveni prsten od nehrđajućeg čelika AISI 304. navoji prema DIN EN ISO 228 I DIN EN 10226-1. Ponuđena roba mora imati potvrdu (izvješće) ovlaštene institucije o zdravstvenoj ispravnosti, kojom se potvrđuje da je nuđena roba u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11).
38	MS spojnica V.N. DN 1/2"	
39	MS spojnica V.N. DN 3/4"	
40	MS spojnica U.N. DN 3/4"	
41	MS spojnica V.N. DN 1"	
42	MS spojnica U.N. DN 1"	
43	MS spojnica V.N. DN 5/4"	
44	MS spojnica U.N. DN 5/4"	
45	MS spojnica V.N. DN 6/4"	
46	MS spojnica V.N. DN 2"	
47	MS spojnica U.N. DN 2"	
48	MS spojnica dupla DN 3/4"	
49	MS spojnica dupla DN 1"	
50	MS spojnica dupla DN 5/4"	
51	MS spojnica dupla DN 6/4"	
52	MS spojnica dupla DN 2"	
53	MS T-KOMAD 3/4"	
56	SPOJNICA KRATKA MVSN 3/4"	
57	SPOJNICA KRATKA MVSN 1/2"	
54	REGULATOR TLAKA DN 3/4"	

55	REGULATOR TLAKA DN 1"	Ponuđena roba mora imati potvrdu (izvješće) ovlaštene institucije o zdravstvenoj ispravnosti, kojom se potvrđuje da je nuđena roba u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11).
58	VENTIL KUGLASTI 1/2"	Mesingani kuglasti ventili: kao Herz ili jednakovrijedni Kućište ventila: mesing izrađen prema EN 12420
59	VENTIL KUGLASTI 3/4"	Vanjska zaštita: poniklano Brtva vretena i dosjed kugle: PTFE-teflon
60	VENTIL KUGLASTI 1"	Navoji: sukladno ISO 228 Tlak: 25 bara Radna temperatura: od -30 do +120°C
61	VENTIL KUGLASTI 5/4"	Ponuđena roba treba biti sukladna s normom HRN EN 1074:2002 te imati potvrdu (izvješće) ovlaštene institucije o zdravstvenoj ispravnosti, kojom se potvrđuje da je nuđena roba u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11).
62	VENTIL KUGLASTI 2"	
63	HVATAČ NEČISTOĆE DN 50	Hvatač nečistoće, min PN 10 Hvatači nečistoća min PN10 izrađeni od materijala GGG 40 sukladno normama HR EN 12266-1, HRN EN 1092, HRN EN 558-1.
64	HVATAČ NEČISTOĆE DN 80	Ponuđena roba mora biti u skladu sa naprijed navedenim normama, te imati potvrdu (izvješće) ovlaštene institucije o zdravstvenoj ispravnosti, kojom se potvrđuje da je nuđena roba u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11), te GSK certifikat epoksi